



SANTA-FE™
INDOOR AIR QUALITY SOLUTIONS

Instalaciones Recomendadas de Sistemas

Instalación en la pared de 2 x 6

El deshumidificador UltraMD33 se coloca en la abertura de la pared.

La abertura de la pared mide 14 ½" de ancho por 30 ¼" de alto. Solo se cortará un lado de la pared para hacer la abertura.

El deshumidificador se fija a la pared con tornillos para madera del n.º 10.


El cableado eléctrico puede pasar por la parte trasera del deshumidificador o por la parte inferior del deshumidificador, según la aplicación. El cableado eléctrico puede ser cableado o conectado

a un tomacorriente estándar de 120 V con el cable de alimentación de 10' incluido.

La manguera de drenaje puede pasar a través de orificios ciegos en la parte posterior, lateral o inferior del deshumidificador, según la aplicación.

Las conexiones de alimentación y drenaje pueden estar contenidas dentro de la cavidad de la pared si el deshumidificador se instala después de una nueva construcción.

La cubierta del difusor se fija al deshumidificador con tornillos Phillips o tornillos a prueba de manipulaciones.



Instalación a través de la pared de 2 x 4

El deshumidificador UltraMD33 se coloca en la abertura de la pared.

La abertura de la pared mide 14 ½" de ancho por 30 ¼" de alto. Se cortarán ambos lados de la pared.

El deshumidificador se fija a la pared con tornillos para madera del n.º 10.

El cableado eléctrico puede pasar por la parte trasera del deshumidificador o por la parte inferior del deshumidificador, según la aplicación. El cableado eléctrico puede ser cableado o conectado

a un tomacorriente estándar de 120 V con el cable de alimentación de 10' incluido.

La manguera de drenaje puede pasar a través de orificios ciegos en la parte posterior, lateral o inferior del deshumidificador, según la aplicación.

La cubierta del difusor se fija al deshumidificador con tornillos Phillips o tornillos a prueba de manipulaciones.

Se recomienda el kit de bisel de montaje en pared o el kit de panel posterior con este tipo de instalación.

